



C-11/2021

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL CONCURS DE SUBMINISTRAMENT PERIÒDIC DE HIPOCLORIT SÒDIC I HIDRÒXID SÒDIC PER A EL TRACTAMENT I DESINFECCIÓ DE L'AIGUA A L'ETAP D'AIGÜES DE BLANES, SA

A les dependències d'Aigües de Blanes, SA , a 4 d'agost de 2021, al carrer Canigó, núm. 5-7 baixos, essent les 14h hores, es constitueix la Mesa de Contractació per l'adjudicació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, d'un contracte de SUBMINISTRAMENT PERIÒDIC DE HIPOCLORIT SÒDIC I HIDRÒXID SÒDIC PER A EL TRACTAMENT I DESINFECCIÓ DE L'AIGUA A L'ETAP D'AIGÜES DE BLANES, SA presidida pel senyor Narcís Piferrer Reixach, Conseller Delegat de la societat Aigües de Blanes, SA, i els vocals, el senyor Xavier Solé i Badia, Director d'ABSA, el senyor Antoni Pérez Gómez, Cap de Planta i Manteniment, el senyor Xavier Mateu Nicolau, Diplomats empresarials , i actuant com a secretària la senyora Montserrat Presas Sánchez, assessora jurídica.

L'objecte de la sessió és l'anàlisi de la documentació presentada per l'empresa APLICOR WATER SOLUTIONS, SA.

El dia 31 de maig de 2021 es varen aprovar els plecs de Clàusules Tècniques i Administratives particulars reguladores del contracte administratiu per adjudicar, mitjançant el procediment obert i tramitació ordinària el contracte DE SUBMINISTRAMENT PERIÒDIC DE HIPOCLORIT SÒDIC I HIDRÒXID SÒDIC PER EL TRACTAMENT I DESINFECCIÓ DE L'AIGUA A L'ETAP D'AIGÜES DE BLANES, SA i es va convocà licitació pública per a la seva adjudicació.

Durant el termini de presentació d'ofertes, concorren al present concurs els següents licitadors:

1. APLICOR WATER SOLUTIONS, SA
2. INDUSTRIAS LINDAMER, SL ESPECIALITATS QUÍMIQUES

Donada la puntuació obtinguda la mesa de contractació proposa l'adjudicació d'aquest contracte a l'empresa APLICOR WATER SOLUTIONS, SA, d'acord amb l'oferta presentada.

En data 16 de juny de 2021 es requereix a l'empresa esmentada perquè presenti la documentació a que fa referència la clàusula 1.20 del plec de condicions administratives.

Dins de termini l'empresa APLICOR WATER SOLUTIONS, SA presenta la documentació requerida, la qual una vegada revisada pel tècnic d'Aigües de Blanes, SA, no la considera correcta, i es fa un requeriment d'esmena, en data 7 de juliol de 2021.

Aportada novament documentació, el tècnic responsable del contracte, emet informe desfavorable de la documentació presentada, en data 21 de juliol de 2021, i es fa un nou requeriment en la mateixa data.

De la documentació presentada el Cap de Planta i Manteniment, emet en data 4 d'agost de 2021, el següent informe:

"El passat 21 de juliol de 2021 es va requerir per segona vegada a l'empresa APLICOR WATER SOLUTIONS SA, en relació al procés de licitació per a l'adjudicació del Contracte de Subministrament Periòdic de Hipoclorit Sòdic i Hidròxid Sòdic per a el tractament i desinfecció de l'aigua a l'ETAP d'Aigües de Blanes SA, per que presentés en el termini de 10 dies hàbils una sèrie de documentació addicional. Després de rebre aquesta documentació i ser revisada i valorada, es constata que:

1.- Els certificats de producte Hipoclorit i Hidròxid resulten il·legibles. Caldria aportar originals.

Valoració: La documentació presentada es considera vàlida.

2.- La Fitxa de Datos de Seguridad de l'HIDROXID SODIC no indica entre els usos acceptats el de "Tractament d'aigua potable o de consum humà".

Valoració: La nova Fitxa de Dades de seguretat aportada si especifica l'ús del producte per a tractament d'aigua potable o de consum humà i es considera vàlida.

3.- Classificació PT05 segons Regulació EU Nº 528/2012 (BPR). En el cas de no disposar d'aquesta Classificació, s'admetrà la presentació de document acreditatiu de la sol·licitud de inscripció en el Registro Oficial de Biocidas de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Aquest document ha de tenir data anterior a 01/01/2019 per estar autoritzat a comercialitzar en període transitori el producte pendent d'acreditació segons RD 1054/2012 i RD 528/2012.

Valoració: Revisada la documentació que es presenta es considera vàlida.

4.- Documentació que acrediti que disposa de: Instal·lacions disposaran com a mínim de Departament d'Administració, Departament Comercial, Departament Tècnic i d'un Laboratori.

Valoració: Es considera vàlida la documentació presentada.

5.- Documentació que acrediti que el personal amb Titulació Superior estan en plantilla segons el PPT.

Valoració: Es considera vàlida la documentació presentada.

6.- Documentació que acrediti la distancia de fins a 75 km. 08282 Sant Martí Sesgueioles esta a 156 km segons Google Maps.

Valoració: No s'ha aportat nova documentació al respecte i la documentació presentada anteriorment acredita la contractació d'una empresa distribuïdora en la distancia requerida, però aquesta circumstancia no compleix amb el apartat 9.2 del Plec Tecnic, on s'especifica que "Tots els treballs de transvasament del producte son responsabilitat de l'Adjudicatari i els realitzarà el seu propi personal". Per tant el licitador no justifica que compleix amb aquest punt del PPT i per tant no es considera vàlida.

7.- El Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, mitjançant el qual s'aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, en el seu article 85, regula el criteris per apreciar les ofertes desproporcionades o temeràries, i preveu que:

"Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altre oferta"

Pel que fa al preu ofertat del Hipoclorit sòdic comanda inferior a 500L, producte que representa la major part del contracte, es considera que està en baixa desproporcionada i per tant, cal que l'empresa justifiqui el correcte compliment del contracte amb el preu proposat.

Valoració: Es considera valida la documentació presentada."

De l'informe tècnic abans esmentat en resulta que de la documentació presentada es desprèn que hi ha un incompliment del apartat 9.2 del Plec Tecnic, on s'especifica que "Tots els treballs de transvasament del producte son responsabilitat de l'Adjudicatari i els realitzarà el seu propi personal". Per tant el licitador no justifica que compleix amb aquest punt del PPT i per tant no es considera vàlida.

El Plec de condicions Tècniques que regula aquest concurs estableix en el seu article 9.2 que:

"9.2 Eines i maquinaria

El subministre dels productes dels TIPUS 1-2-4 es realitzarà amb vehicle de dos eixos equipat amb contenidor cisterna o IBC de capacitat mínima 500 ltrs. i estaran equipats amb una bomba de transvasament del producte als dipòsits de destinació per mitjà d'una boca d'ompliment situada a l'exterior del recinte. Tots els treballs de transvasament del producte son responsabilitat de l'Adjudicatari i els realitzarà el seu propi personal."

En la documentació presentada per APLICOR, manifesten que l'empresa col·labora amb l'empresa de transport DARATRANS 2017, SL i que seran ells qui duran a terme l'enviament dels productes químics d'Aplicor, prèviament emmagatzemats en el seu magatzem situa a RIUDELLOTS DE LA SELVA. No el propi personal de l'empresa APLICOR, com així s'exigeix en el plec de condicions tècniques.

En atenció a que després d'haver estat requerida l'empresa dues vegades per tal d'esmenar les deficiències detectades, aquesta no dona compliment a les exigències dels plec de condicions, aquesta mesa de contractació proposa a l'òrgan competent EXCLOURE a l'empresa APLICOR WATER SOLUTIONS, SA, per no acreditar el compliment del servei d'acord amb les exigències del plec de condicions tècniques, concretament les de la clàusula 9.2 del Plec de condicions tècniques i requerir la documentació a què fa referència la clàusula 1.20 del plec de condicions administratives, a l'empresa que va quedar en 2a posició.

El President dona per acabada la sessió quan són les 14,30 hores i signen la present acta en senyal de conformitat,

Narcís Piferrer Reixach
President

Xavier Solé Badia
Vocal

Xavier Mateu Nicolau
Vocal

Antoni Pérez Gómez
Vocal

Montserrat Presas Sánchez